Vizsgálatokat végezte:

ANALAB

Analitikai Laboratóriumi Kft.

4025 Debrecen, Bajcsy -Zsilinszky u. 61.

NAH által NAH-1468/2019 számon akkreditált

vizsgáló laboratórium

2026 Önkontroll mérések			pH	Kémiai oxigénigény (KOIk)	Biokémiai oxigénigény (BOI_5)	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl – N	Összes szervetlen nitrogén	Összes nitrogén ○	Összes foszfor	Hexánnal extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2026.08.03-04	befolyó	7,80	511	230	93,6	0,10	0,5	140	94,2	140,7	8,8	10	331
		elfolyó	7,30	39	22	0,04	0,03	22,2	7,6	22,3	29,8	0,68	<2	<10
		hatérérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	15	35
Pusztazámor, települési szennyvíztisztító telep	2026.08.10-11	befolyó	7,3	492	176	47,7	0,09	4,6	132	52	137,0	7,7	13,8	354
		elfolyó	7,7	49,9	22	4,39	0,45	12,60	9	17,4	22,1	2,16	<2	<10
		hatérérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	15	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2026.08.17-18	befolyó	7,7	609	358	81,5	0,05	0,4	105,3	82	106	8,21	11,7	596
		elfolyó	7,9	62,8	22	0,09	0,03	17,00	12	17,1	29,0	0,5	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2026.08.10-11	befolyó	7,4	448	186	31	0,03	1,1	62	32,0	63,0	8,69	5	331
		elfolyó	8	24,3	12	0,78	0,23	4,10	7,1	5,1	11,4	3,21	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35