

Ivóvízszolgáltatás üzemirányítási rendszerének meghibásodásai
2025. évben

Település / hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Központi szerver (Irányítástechnikai alhálózat)	0	0	3	3	1	3	0	1	0	1	2	0	14
Érd	3	6	10	9	8	10	9	5	1	2	4	5	72
Diósd	1	1	0	2	2	1	3	1	1	1	2	1	16
Törökbálint	1	3	1	1	1	9	2	0	0	1	1	1	21
Tárnok	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4
Sóskút	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	4
Pusztazámor	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	4
Összesen	6	10	15	16	13	24	15	7	3	7	11	8	135

Jellemző meghibásodások típusai:

- nem tervezett villamos energia szolgáltatás kimaradás
- GSM kommunikációs hiba
- távadóhiba (vízmérő, nyomásmérő), fázisfigyelő relé hiba, kismegszakító meghibásodás, szintkapcsoló hiba
- szivattyú gépészeti meghibásodása
- webSCADA központban informatikai hiba