

A szennyvízelvezetés- és kezelés műszaki paraméterei 2025.

Csatornahálózat

Település	dugulás elhárítások száma	előntések száma	tisztított csatorna	vizsgált csatorna	fedlap pótlás	új lakossági bekötés	új közületi bekötés
	db	db	fm	fm	db	db	db
Törökbálint	71	0	17 660	310	3	25	1
Herceghalom	10	0	350	65	3	9	3
Pusztazámor	2	0	890	35	2	3	0
Remeteszőlős	5	0	450	75	0	5	0
Sóskút	8	0	680	60	1	5	1
ÖSSZESEN:	96	0	20 030	545	9	47	5

Település	Átemelők							Házi beemelők			
	átemelő telepek száma	energia felh.	elektromos hiba	szivattyú javítás	dugulások száma	tisztítások száma	kitermelt iszap	házi beemelők száma	elektromos hiba	szivattyú javítás	duguláselhá- rítások, tisztítások száma
	db	kWh	db				tonna	db			
Törökbálint	29	188 901	36	12	48	71	n.a.	87	23	0	34
Herceghalom	5	47 347	15	3	14	17	n.a.	14	1	0	5
Pusztazámor	4	28 244	6	2	35	59	n.a.	19	1	0	4
Remeteszőlős	1	1 705	2	1	4	5	n.a.	18	3	0	8
Sóskút	7	57 498	28	4	61	32	n.a.	125	18	0	34
Összesen:	46	323 695	87	22	162	184	0	263	46	0	85

Tisztítótelepek

Üzemeltetett szennyvíztisztító telep	tisztított szennyvíz m ³	energia felhasználás kWh	felhasznált vegyszer kg/év	üzemzavar száma db	javítások		karbantartások		csatorna hulladék t/év			hatósági ellenőrzések
					száma (db)	helye	száma (db)	helye	iszap	rácsszemét	homok	db
Törökbálint	848 281	420 604	135 840	0	0	-	6	fúvó-, biofilter-, mérőműszer kalibrálás	11 504	14,4	19,1	0
Herceghalom	139 980	128 558	13 610	0	0	-	6	szv.menny. mérő, fúvó, biofilter,klíma	2 188	3,85	0,0	1
Pusztazámor	45 522	158 625	9 180	0	1	fűkasza javítás (telep)	5	fúvók, biofilter, klíma	3 806	1,9	0,0	0
Sóskút	104 278	91 808	4 715	0	0	-	7	fúvók, biofilter, klíma	1 674	8,7	0,0	0
ÖSSZESEN:	1 138 061	799 595	163 345	0	1	-	24		19 172,0	28,9	19,1	1