

**Ivóvízszolgáltatás üzemirányítási rendszerének meghibásodásai
2019. évben**

| Település / hónap | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|----------|----------|----------|-----------|
| Központi rendsz. P.C. | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | 6 |
| Érd | 1 | 2 | 2 | | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | | 2 | 29 |
| Diósd | | 2 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | 11 |
| Törökbálint | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 3 |
| Sóskút | 1 | 2 | 2 | | | | | | 2 | | | | 7 |
| Pusztazámor | | | | | | | | | | | | | - |
| Összesen | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 8 | 5 | 2 | - | 2 | 56 |

A települési meghibásodások az alábbi típusúak voltak:

| | |
|--------------|---|
| Érd: | Szivattyú leállás (10 eset), modem hiba (6 eset) |
| Diósd: | Modem hiba (4 eset), szivattyú frekvenciaiváltó leoldása (2 eset) |
| Törökbálint: | Fácán utca nyomásfokozó indítási hiba (1 eset), folyamatosan üzemelt frekvenciaiváltó hiba (1 eset) |
| Sóskút: | Nem indult frekvenciaiváltóról, hanem direkt, ez okozta a túlnyomást a hálózaton (2 eset) |