

**Ivóvízszolgáltatás üzemirányítási rendszerének meghibásodásai  
2021. évben**

Település / hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>Központi szerver (Irányítástechnikai alhálózat)</b>	1					1					2		<b>4</b>
<b>Érd</b>	9	4	9	4	5	15	7	6	3	1	6	6	<b>75</b>
<b>Diósd</b>	2	1	2	2		2	7	3		2	1	7	<b>29</b>
<b>Törökbálint</b>	1	1	1								2	1	<b>6</b>
<b>Tárnok</b>	1	1	1		1	2	6		2			1	<b>15</b>
<b>Sóskút</b>						2			1				<b>3</b>
<b>Pusztazámor</b>			1		1		1	1	1				<b>5</b>
<b>Összesen</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>137</b>

Jellemző meghibásodások típusai:

- távadóhiba (vízmérő, nyomásmérő)
- visszacsapószelep/tolózár hiba elektromos meghajtás meghibásodás miatt
- kommunikációs hiba
- villamos energia szolgáltatás kimaradás miatti hiba
- webSCADA informatikai hiba