

Ivóvízszolgáltatás üzemirányítási rendszerének meghibásodásai
2024. évben

Település / hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Központi szerver (Irányítástechnikai alhálózat)	0	0	0	1	0	0	6	0	0	0	1	0	8
Érd	3	3	6	4	3	5	8	3	8	1	7	6	57
Diósd	0	0	1	0	1	1	2	0	0	1	4	1	11
Törökbálint	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	4
Tárnok	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
Sóskút	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
Pusztazámor	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Összesen	4	5	7	5	7	6	19	3	9	3	13	7	88

Jellemző meghibásodások típusai:

- nem tervezett villamos energia szolgáltatás kimaradás

- GSM kommunikációs hiba

- távadóhiba (vízmérő, nyomásmérő)

- visszacsapószelep/tolózár nem üzemel megfelelően, gépészeti vagy elektromos meghajtás hiba miatt

- webSCADA informatikai hiba