

Ajánlattételi felhívás

Ügyintéző: Fűri Sándor
beszerzes@erdivizmuvek.hu

Tisztelt Címzett!

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C, adószám: 10819067-2-13, képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató) ajánlattételi felhívást intéz az Ön cége felé az alábbi tárgyban :

"ultrahangos DN50-es, DN80-as, DN100-as, DN150 ivóvízmérők beszerzése a 2022-es évre"

Az árajánlatukat szíveskedjenek egy éves időtartamra vonatkozóan megadni úgy, hogy a megajánlott egységárait szerződéskötés esetén, annak hatálya alatt garantálják. Amennyiben ajánlatukat ilyen tartalommal nem tudják megtenni úgy kérjük, hogy ezt az információt tüntessék fel a benyújtott dokumentumban.

(Szerződéskötés esetén a nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a szállítóleveleken is feltünteti a termékek egységárait.)

Várható éves rendelési mennyiség:

DN50	32db
DN80	22db
DN100	15db
DN150	1 db

(a becsült darabszámok tájékoztató jellegűek)

Ajánlatukban legyenek szívesek feltüntetni a különböző méretű vízmérők egységárát, továbbá a vízmérőhöz használható impulzusadó egységárát is külön tételként (amennyiben a vízmérő nem tartalmazza a jeladót), valamint a megrendelések szállítási határidejét.

Ajánlattevőnek az árajánlata mellé csatolnia kell:

- a megajánlott termékek leírását magyar nyelven *(amely tartalmazza azok műszaki-technikai felszereltségét és jellemzőit - legalább kitérve az alkalmassági minimumkövetelmények alatt felsorolt műszaki jellemzőkre)*

- A megajánlott termékek érvényes típusvizsgálati engedélyét, tanúsítványait magyar nyelven.

- A megajánlott termékek OTH által kiadott, a bejelentés tudomásulvételét visszaigazoló és a használati feltételeket meghatározó dokumentumokat *(ennek hiányában nyilatkozat, hogy nyertessége esetén a szerződés aláírásától számított 3 hónapon belül rendelkezésre fogja bocsátani azt)*

- A gyártó által kiadott tanúsítványok a beépítés követelményeiről, feltételeiről

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme magyar forint (HUF). Az Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés esetén, az ellenérték kifizetését igazolt teljesítés alapján, számla ellenében teljesíti 15 napos fizetési határidővel.

A mérőknél az **ajánlati ár képzésénél vegye figyelembe** az Ajánlattevő, hogy az Ajánlatkérő minden egyes új ivóvízmérő leszállítását követően ennek megfelelő *(különböző típusú, gyártmányú)* lejárt, vagy 2022-ben lejárt hitelesítésű ivóvízmérőt ad tulajdonba az Ajánlattevőnek. Amennyiben az Ajánlattevő úgy teszi meg az ajánlatát, hogy igényt tart az Ajánlatkérő által felajánlott használt ivóvízmérőkre, úgy **nyilatkozatban meg kell adni** az 1 darabra vonatkoztatott átlagos beszámítási nettó értéket.

Alkalmassági minimum követelmények:

- Nyomásfokozat: minimum 10 bar.
- A vízmérő távadója legyen alkalmas 100 liter/impulzus jeladásra. (okosmérésre alkalmas-impulzus jeladás)
- Karimás kötés.
- Indulási érzékenység legyen feltüntetve a vízmérő műszaki leírásába.
- IP 68 védettséggel rendelkezzen.
- A mérőház ellenáll az acélsövek közé történő beépítés után felmerülő hőágulási feszültségeknek.
- Legalább 8 éves élettartamú elemmel / akkumulátorral ellátva.
- Pontosság: MID hitelesítésű.
- 8 éves hitelesítésű.
- felületkezeléssel kialakított korrózióvédő réteg minimum 100 µm rétegvastagságban
- A vízmérő mérőeszköz 2022-es hitelesítésű legyen. - *A mérőn elhelyezett tanúsító jelen látható évszámot követő nyolcadik év végéig tekintendők hitelesnek (a mellékvízmérő hitelesítési évét a BFKH (előzőleg OMH) vagy az Európai Unió plombajelzése mutatja) -*

A hitelesítési idő lejáratáig a BFKH plombazsinór ellenálló képessége a várható környezeti hatásoknak megfelelő anyagminőségű legyen.

Abban az esetben, ha az Ajánlattevő alternatív ajánlatot ad a felhívásban megjelölt termékre, az Ajánlatkérő mérlegelésén múlik az ajánlat értékelése. Alternatív ajánlat esetén meg kell határozni az elvárt minőségtől (kiírt műszaki specifikációtól) való eltérés mibenlétét, és alá kell támasztani a termék magyar vagy európai szabványoknak és a kiírás elvárt követelményeinek való egyéb rendszerű, fajtájú, műszaki megoldású megfelelését.

Értékelési szempont: Ajánlatkérő az összességében legkedvezőbb ajánlat alapján értékeli az érvényes ajánlatokat.

Az Ajánlattevőnek továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll csőd-felszámolási- végelszámolási eljárás alatt, illetve csatolnia szükséges a kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírási címpéldányát.

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívásban szereplő követelmények elfogadásáról így különösen az ajánlati árak megtartásáról a szerződés hatálya alatt.

Az Ajánlattevőnek legalább 2 referenciát kell megjelölnie a tárgyban, amelyek nem lehetnek négy évnél régebbiek és a jelen kiírásban meghatározott projekttel legalább azonos főbb jelleget mutatnak.

Előnyt jelent, ha az Ajánlattevő rendelkezik termékfelelősség-biztosítással.

Az Ajánlattevő a leszállított termékekre legalább 2 éves teljes körű jótállást vállal. A jótállás időtartamát az ajánlatban legyenek kedvesek feltüntetni.

Az Ajánlattevő legalább 2 éve legyen jelen a magyar piacon, és rendelkezzen magyarországi területi képviseléssel, továbbá szerviz-szolgálattal.

Jelen ajánlattételi felhívás szigorúan bizalmas jellegű, azt tilos bármilyen módon másolni, továbbítani vagy nyilvánosságra hozni. Az Ajánlattevő ezt a dokumentumot kizárólag az eljárásban való részvétel érdekében használhatja fel.

Ajánlatukat e-mailben szíveskedjenek megküldeni a beszerzes@erdivizmuvek.hu címre pdf. formátumban, az aláírásra jogosult kézjegyével ellátva.

Amennyiben élni kívánnak az ajánlatadás lehetőségével, úgy kérem, hogy a fentiekben foglaltaknak megfelelően legkésőbb: 2022.02.07. 11:00 óráig szíveskedjenek megküldeni megtisztelő ajánlatukat.

Jelen felhívás nem keletkeztet az Ajánlatkérőre vonatkozóan semminemű kötelezettséget, így az Ajánlatkérő kiköti a Ptk. 6:74.§ (2) bekezdésében biztosított jogát, ebből eredően az eljárás nem jár megrendelési és/vagy szerződéskötési kötelezettséggel.

Jelen kiírással kapcsolatban felmerült kérdéseiket e-mailben küldhetik meg részünkre a benyújtási határidőn belül. E-mail: beszerzes@erdivizmuvek.hu

Várjuk megtisztelő ajánlatukat!

Érd,2022.01.27.

Tisztelettel: Fűri Sándor
műszaki ügyintéző