



## Ajánlattételi felhívás

Iktatószám: BER- 140 / 1/2021

Ügyintéző: Hajdú Tamás  
beszerzes@erdivizmuvek.hu

**Tárgy:** Ajánlattételi felhívás

Tisztelt Címzett!

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C., adószám: 10819067-2-13, képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató, a továbbiakban: ÉTV Kft.) ajánlattételi felhívást intéz az Önök cége felé az alábbi tárgyban:

### **„Golyóscsapok és tolózárok beszerzése egy éves szerződéses időtartamra.”**

A mellékletben szereplő anyagokhoz tartozó mennyiségi meghatározások egy átlagos éves beszerzési darabszámon alapulnak, azok nem kötelező érvényűek, de a megadott mennyiség szállítására képesnek kell lennie az Ajánlattevőnek.

Az árajánlatukat szíveskedjenek egy éves időtartamra vonatkozóan megadni úgy, hogy a megajánlott árakat szerződéskötés esetén, annak hatálya alatt garantálják. Amennyiben ajánlatukat ilyen tartalommal nem tudják megtenni úgy kérjük, hogy ezt az információt tüntessék fel a benyújtott dokumentumban.

A fentiek kívül kérjük, hogy ajánlatukban szerepeltessék azt a %-os kedvezményt, amelyet a táblázatban nem szereplő, de az Önök kínálatában megtalálható termékekre a listaáraihoz képest biztosítani tudnak Cégünk részére és szerződéskötés esetén annak tényleges megtartását igazolni tudják Cégünk felé.

Az Ajánlatkérő a megjelölt tételeknél konszignációs raktár meglétére tart igényt, melynek kialakítására lehetőséget biztosít a telephelyén (2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C). A nem konszignációs raktárban biztosítandó idomok, anyagok tekintetében az Ajánlatkérő maga intézi a Szállító telephelyéről történő elszállítást, mely történhet az Ajánlattevő által vállalt kiszállítással is.

Szerződéskötés esetén a nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a szállítóleveleken is feltünteti a termékek kedvezménytel csökkentett egységárait.

Szerződéskötés esetén a nyertes Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a konszignációs raktárban tárolt termékek felhasználását a tárgyhónapot követő hónap 5. napján jelenti le megrendelő.

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa értékesített termékek rendelkeznek OTH-engedéllyel, melyet szükség esetén azonnal rendelkezésre tudnak bocsátani.

**Az ajánlat pénzneme:** HUF

**Az ajánlatok értékelési szempontja:** Az egyes termékekre adott legkedvezőbb ajánlati ár, valamint a vállalt kedvezmény %-os mértéke, azonban a termékeknek minden esetben meg kell felelnie jelen kiírás feltételeinek, ellenkező esetben az Ajánlatkérő mérlegelésén múlik, hogy az ajánlatok értékelésénél figyelembe veszi-e a kiírásnak nem megfelelő termékeket.

**Golyóscsapokkal szembeni általános elvárások:**

Felhasználási terület	Ivóvíz ellátásban
Beépítési hossz	3/4" KM-HOLL – 85 mm 1" HOLL-PE – 102mm (25tok); 109mm (32tok) 3/4" HOLL-PE – 88mm (25tok); 107mm (32tok) 1" KM-PE – 115mm 3/4" KM-PE- 100mm
Húzásbiztosítás	Acetálgyanta - EPD gumis kivitel
Mérettartomány	¾" – 1"
Anyagminőség	Nikkelezett sárgaréz test, EN 12165 szerint
Gyártástechnológia	Süllyesztékes kovácsolás, amely garantálja a zárványmentességet
Nyomásfokozat	PN 25 nyomásosztály ¾"-1" mérettartományban
Kialakítás	Zárt házas kivitel, PE, KPE csövekhez kifejlesztett acetálgyanta anyagú húzásbiztosító gyűrűvel szerelve
Funkciók	Elzárás, fagyaltanítás, visszacsapósítás
Egyéb elvárások	Csereszavatosság a hazai golyóscsapokkal

**Tolózárral szembeni általános elvárások:**

Felhasználási terület	Ivóvíz ellátásban és szennyvíz kezelésben
Mérettartomány	DN50 – DN200, szűkítés nélküli, névleges méretnek megfelelő átfolyási keresztmetszettel
Anyagminőség	Zárványmentes duktil öntvény (GGG40 vagy GGG50 DIN1693, MSZ EN 12513:2011 és MSZ EN 545:2011 szerint)
Karimaciosztás	MSZ EN 1092-2:2000 8. sz. táblázat szerint
Működési nyomástartomány	Minimum PN10 üzemi nyomás
Egyéb elvárások	<p>A korrózió elleni védelem feleljen meg az ivóvízes és szennyvízes alkalmazások által támasztott alábbi speciális követelményeknek: kívül, belül Epoxi porbevonattal ellátva. Az Ajánlattevő a termék bevonatrendszerének megfelelőségét illetően külső tanúsító szervezet tanúsítványával rendelkezzen, az Ajánlatkérő felhívása esetén vállalja a tanúsítványok felmutatását.</p> <p>Bevonattal szemben támasztott műszaki követelmény:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o min. 250 µm rétegvastagság,</li> <li>o min. 12 N/mm<sup>2</sup> tapadás (DIN EN 24624 szabvány szerint vizsgálva),</li> <li>o pólusmentesség: minimum 3000 V átütés teszt alapján,</li> <li>o ütészállóság: 5 N/m ütőmunkát végző súly a bevonatot nem roncsolja, a bevonat minőségét megőrzi. (DIN 30677-T2 szabvány szerint vizsgálva)</li> </ul> <p>A tolózár működtethető legyen kézikerékkel, fix, vagy teleszkópos szárhosszabbítóval, illetve elektromos vagy pneumatikus meghajtással.</p>

	EN 1074-2 szabvány szerinti megfelelés: 2500 nyitás-zárás után – teljes üzemi nyomásnál - az ék és a tömítő rendszer sértetlen kell maradjon – kérés esetén az Ajánlattevő a tanúsítványt rendelkezésre tudja bocsátani.
--	--

**Az ajánlatokat a következő képen lehet benyújtani:**

**Elektronikus úton benyújthatják** e-mailben, a [beszerzes@erdvizmuvek.hu](mailto:beszerzes@erdvizmuvek.hu) címen pdf. formátumban, az aláírásra jogosult kézjeggyel ellátva.

Továbbá amennyiben ajánlatukat **postai úton szeretnék benyújtani**, akkor a 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C. címre megküldve vagy **személyesen** az Érd és Térsége Víziközmű Kft. 2030 Érd, Mecset utca, Duna-parti Vízműtelep, I. emelet, Beszerzési Csoport irodájában adható le sértetlen, lezárt borítékban –lehetőség szerint lebélyegezve- és a nyilatkozattételre jogosult személy aláírásával ellátva.

**Az ajánlatok beadásának határideje: 2021. 02. 04. 11.00 óra**

Felhívjuk figyelmüket, hogy a beadási határidőt követően benyújtott ajánlatokat - a meghosszabbított határidő esetét kivéve - nem áll módunkban elfogadni.

A bontási eljárásra az Ajánlatkérő ezúton meghívja az ajánlattevőket, külön értesítésre vagy meghívó kiküldésére nem kerül sor. Az Ajánlattevő távolmaradása nem érinti az eljárás lefolytathatóságát.

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll csőd-felszámolási- végelszámolási eljárás alatt, illetve csatolnia szükséges egy harminc napnál nem régebbi cégkivonatot vagy annak másolatát, továbbá a kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírási címpéldányát.

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívásban szereplő követelmények elfogadásáról így különösen az ajánlati árak megtartásáról a szerződés hatálya alatt.

Az Ajánlattevőnek legalább 2 referenciát kell megjelölnie a tárgyban, amelyek nem lehetnek két évnél régebbiek és a jelen kiírásban meghatározott projekttel legalább azonos főbb jelleget mutatnak. Előnyt jelent ha az Ajánlattevő rendelkezik termékfelelősség-biztosítással. Az Ajánlattevő a leszállított termékekre legalább 1 éves teljes körű jótállást vállal. Az Ajánlattevő legalább 5 éve legyen jelen a magyar piacon, és rendelkezzen magyarországi területi képviseléssel, továbbá szerviz-szolgálattal.

A nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a konszignációs raktár létesítését a mindkét fél által aláírt szerződés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül.

Jelen ajánlattételi felhívás melléklete szigorúan bizalmas jellegű, azt tilos bármilyen módon másolni, továbbítani vagy nyilvánosságra hozni. Az Ajánlattevő ezt a dokumentumot kizárólag az eljárásban való részvétel érdekében használhatja fel.

Az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az Ajánlattevőnek arra, hogy a kiírás alapvető (funkció, méretek, nyomásfokozat, ivóvízre vagy szennyvízre, minimum a szabványoknak megfelelő korrózió védelem) műszaki követelményeit teljesítő, azzal egyenértékűnek minősülő alternatív ajánlatot is adjon. Ebben az esetben a



Érd és Térsége Víziközmű Kft.

megajánlott termék esetében meg kell határozni az elvárt minőségtől (kiírt műszaki specifikációtól) való eltérés mibenlétét, és alá kell támasztani a termék magyar vagy európai szabványoknak és a kiírás elvárt követelményeinek való egyéb rendszerű, fajtájú, műszaki megoldású megfelelőségét. Abban az esetben, ha az Ajánlattevő kizárólag alternatív ajánlatot tud adni a felhívásban megjelölt termékre, az Ajánlatkérő mérlegelésén múlik az ajánlat értékelése.

Jelen felhívás nem keletkeztet az Ajánlatkérőre vonatkozóan semminemű kötelezettséget, így az Ajánlatkérő kiköti a Ptk. 6:74.§ (2) bekezdésében biztosított jogát, ebből eredően az eljárás nem jár megrendelési és/vagy szerződéskötési kötelezettséggel.

Jelen kiírással kapcsolatban felmerült kérdéseiket e-mailben küldhetik meg részünkre a benyújtási határidőn belül.

E-mail: [beszerzes@erdivizmuvek.hu](mailto:beszerzes@erdivizmuvek.hu)

Várjuk megtisztelő ajánlatukat.

Érd, 2021.01.28.

Tisztelettel:

Hajdú Tamás

műszaki ügyintéző