



Ajánlattételi felhívás

Iktatószám: BER- 244 /1 /2021

Ügyintéző: Hajdú Tamás
beszerzes@erdivizmuvek.hu

Tárgy: Ajánlattételi felhívás

Tisztelt Címzett!

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C., adószám: 10819067-2-13, képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató, a továbbiakban: ÉTV Kft.) ajánlattételi felhívást intéz az Önök cége felé az alábbi tárgyban:

„Univerzális csőjavító; univerzális csőösszekötő-javító idomok és csőperemtömítő gumik beszerzése egy éves szerződéses időtartamra.”

A mellékletben szereplő anyagokhoz tartozó mennyiségi meghatározások egy átlagos éves beszerzési darabszámon alapulnak, azok nem kötelező érvényűek, de a megadott mennyiség szállítására képesnek kell lennie az Ajánlattevőnek.

Az árajánlatukat szíveskedjenek egy éves időtartamra vonatkozóan megadni úgy, hogy a megajánlott árakat szerződéskötés esetén, annak hatálya alatt garantálják. Amennyiben ajánlatukat ilyen tartalommal nem tudják megtenni, úgy kérjük hogy ezt az információt tüntessék fel a benyújtott dokumentumban.

A fentiekén kívül kérjük hogy ajánlatukban szerepeltessék azt a %-os kedvezményt, amelyet a táblázatban nem szereplő, de az Önök kínálatában megtalálható termékekre a listaáraikhoz képest biztosítani tudnak Cégünk részére és szerződéskötés esetén annak tényleges megtartását igazolni tudják Cégünk felé.

Az Ajánlatkérő a megjelölt tételeknél konszignációs raktár meglétére tart igényt, melynek kialakítására lehetőséget biztosít a telephelyén (2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C). A nem konszignációs raktárban biztosítandó idomok, anyagok tekintetében az Ajánlatkérő maga intézi a Szállító telephelyéről történő elszállítást, mely történhet az Ajánlattevő által vállalt kiszállítással is.

Szerződéskötés esetén a nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a szállítóleveleken is feltünteti a termékek kedvezménnyel csökkentett egységárait.

Szerződéskötés esetén a nyertes Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a konszignációs raktárban tárolt termékek felhasználását a tárgyhónapot követő hónap 5. napján jelenti le megrendelő.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa értékesített termékek rendelkeznek OTH-engedéllyel, melyet szükség esetén azonnal rendelkezésre tudnak bocsátani.

Az ajánlat pénzneme: HUF

Az ajánlatok értékelési szempontja: Az egyes termékcsoportokra adott legkedvezőbb ajánlati ár, valamint a vállalt kedvezmény %-os mértéke, azonban a termékeknek minden esetben meg kell felelnie jelen kiírás feltételeinek, ellenkező esetben az Ajánlatkérő mérlegelésén múlik, hogy az ajánlatok értékelésénél figyelembe veszi-e a kiírásnak nem megfelelő termékeket.

Univerzális csőjavító idomokkal szembeni általános elvárások:

Működési elv: aktív hidraulikus tömítés „nyomás által működtetett”

lehetséges szögeltérés: min. +/- 4° oldalanként

rendelkezzen két alternatív változatú tömítés-kialakítással, azaz egy- vagy kétrétegű koncentrikus tömítés-kivitellel is, mely utóbbiból a belső szükség szerint eltávolítható.

Érintett csővezeték további megbontása nélkül legyen alkalmas: csőlyukadás, repedés, csőfal kitörés, varrathibák, kereszt törés során keletkezett hibák javítására

Legyen alkalmas különböző anyagú és falvastagságú, azonos névleges átmérőjű csővégek összekötésére

Mérettartomány: DN 50 – DN 600

Max. működési (névleges, üzemi) nyomástartomány: DN50-DN250: min. PN16; DN300-DN600: min. PN16;

Szükséges tengelyirányú szerkezeti hossz méretek: min. 140mm, min. 210mm, min. 280mm

Alkatrészekre vonatkozó követelmények:

Test: rozsdamentes, vagy saválló acél

Csavarok, menetes szárak, csavaranyák: rozsdamentes és / vagy saválló acél, berágódás elleni védelem anyagpárosítással, menetszár-vég védelme.

Beépítési követelmények:

Hibajavítás esetén, vezeték megbontása nélkül legyen alkalmazható az idom építési / javítási munkaterületen, munkárokban – akár szélsőséges időjárási viszonyok között talajrészecskékkel szennyezett, esetenként erodált csőfelületek tömítésére

Univerzális csőösszekötő- csőjavító idomokkal szembeni általános elvárások.

Anyag megfelelőség: EN 1563, Anyagminőség: GGG 45 duktil öntvény; **EN-GJS-450-10-HB200**

Bevonatolás: kívül-belül EPOXI bevonat ; Resicoat RT9000R4

Min. rétegvastagság: 250µm. A bevonatolásnak meg kell felelnie a GSK (Gütegemeinschaft Scherer Korrosionsschutz) előírásainak. EN14901

Kémiai ellenállása: PH2-PH13

Csavarorsó : A2-70(AISI 304), vagy A4-80(AISI 3016) rozsdamentes acél. A csavarokon PTE teflon (surlódáscsökkentő bevonat) a berágódás megakadályozására.

Csavaranya: A2-70, vagy A4-80(AISI 3016) rozsdamentes acél.

Üzemi nyomás: húzásbiztosítás nélkül PN25 DN 50-250, húzásbiztosítóval PN16 DN 250- ig (föld felett is)

Mérettartomány: DN50-DN 600; folyamatos méretátfogás 46- 310mm-ig.

Szögeltérés: Nem húzásbiztosan és húzásbiztosan oldalanként 8° (16°)

Alkalmazható csőtípusok: Minden fajta csőtípuson szerelhető

Tömítő gyűrű: EPDM Nincs bakteriális növekedés (DVGW-W270)

Húzásbiztosítás: A tömítés – szorítás - húzásbiztosítás külön funkciók, de egy tokban integrálódnak.

A húzásbiztosító szegmensek anyaga: A4 (AISI 316) rozsdamentes acél

Felhasználhatósága: egyfajta szegmens alkalmazható minden csőtípuson, a szegmensek eltávolíthatók, visszahelyezhetők, újrafelhasználhatóak

Vonatkozó szabványok: ISO 9001, 14001 EN 1563, EN 14901, EN 14525

Az idom csavarzat tokonként külön- külön (nem átmenőcsavaros).

Az idom lehetővé teszi, hogy a szerelés helyszínén szereljük át húzásbiztosról, nem húzásbiztosra, vagy fordítva. Akár többször is alkalmazható csövek összekötésére, föld alatt, föld felett.

Az ajánlatokat a következő képen lehet benyújtani:

Elektronikus úton benyújthatják e-mailben, a beszerzes@erdivizmuvek.hu címen pdf. formátumban, az aláírásra jogosult kézjeggyel ellátva.

Továbbá amennyiben ajánlatukat **postai úton szeretnék benyújtani**, akkor a 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C. címre megküldve vagy **személyesen** az Érd és Térsége Víziközmű Kft. 2030 Érd, Mecset utca, Duna-parti Vízműtelep, I. emelet, Beszerzési Csoport irodájában adható le sértetlen, lezárt borítékban –lehetőség szerint lebélyegezve- és a nyilatkozattételre jogosult személy aláírásával ellátva.

Az ajánlatok beadásának határideje: 2021. 02. 22. 10:10

Felhívjuk figyelmüket, hogy a beadási határidőt követően benyújtott ajánlatokat - a meghosszabbított határidő esetét kivéve - nem áll módunkban elfogadni.

A bontási eljárásra az Ajánlatkérő ezúton meghívja az ajánlattevőket, külön értesítésre vagy meghívó kiküldésére nem kerül sor. Az Ajánlattevő távolmaradása nem érinti az eljárás lefolytathatóságát.

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll csőd-felszámolási- végelszámolási eljárás alatt, illetve csatolnia szükséges egy harminc napnál nem régebbi cégkivonatot vagy annak másolatát, továbbá a kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírási címpéldányát.

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívásban szereplő követelmények elfogadásáról így különösen az ajánlati árak megtartásáról a szerződés hatálya alatt.

Előnyt jelent ha az Ajánlattevő rendelkezik termékfelelősség-biztosítással.

Az Ajánlattevő a leszállított termékekre legalább 2 éves teljes körű jótállást vállal.

Az Ajánlattevő legalább 3 éve legyen jelen a magyar piacon, és rendelkezzen magyarországi területi képviseléssel, továbbá szerviz-szolgálattal.

A nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a konszignációs raktár létesítését a mindkét fél által aláírt szerződés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül.

Az Ajánlattevőnek legalább 2 referenciát kell megjelölnie a tárgyban, amelyek nem lehetnek két évnél régebbiek és a jelen kiírásban meghatározott projekttel legalább azonos főbb jelleget mutatnak.

Jelen ajánlattételi felhívás melléklete szigorúan bizalmas jellegű, azt tilos bármilyen módon másolni, továbbítani vagy nyilvánosságra hozni. Az Ajánlattevő ezt a dokumentumot kizárólag az eljárásban való részvétel érdekében használhatja fel.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a termékcsoportokra vonatkozóan, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek az ajánlati felhívásban megadott műszaki követelményeknek, elvárásoknak.

Az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az Ajánlattevőnek arra, hogy a kiírás alapvető (funkció, méretek, nyomásfokozat, ivóvízre vagy szennyvízre, minimum a szabványoknak megfelelő korrózió védelem) műszaki követelményeit teljesítő, azzal egyenértékűnek minősülő alternatív ajánlatot is adjon. Ebben az esetben a megajánlott termék esetében meg kell határozni az elvárt minőségtől (kiírt műszaki specifikációtól) való eltérés mibenlétét, és alá kell támasztani a termék magyar vagy európai szabványoknak és a kiírás elvárt követelményeinek való egyéb rendszerű, fajtájú, műszaki megoldású megfelelőségét. Abban az esetben, ha az Ajánlattevő kizárólag alternatív ajánlatot tud adni a felhívásban megjelölt termékre, az Ajánlatkérő mérlegelésén múlik az ajánlat értékelése.

Jelen felhívás nem keletkeztet az Ajánlatkérőre vonatkozóan semminemű kötelezettséget, így az Ajánlatkérő kiköti a Ptk. 6:74.§ (2) bekezdésében biztosított jogát, ebből eredően az eljárás nem jár megrendelési és/vagy szerződéskötési kötelezettséggel.

Jelen kiírással kapcsolatban felmerült kérdéseiket e-mailben küldhetik meg részünkre a benyújtási határidőn belül.

E-mail: beszerzes@erdivizmuvek.hu

Várjuk megtisztelő ajánlatukat.

Érd, 2021.02.15.

Tisztelettel:

Hajdú Tamás

műszaki ügyintéző