



Érd és Térsége Víziközmű Kft.
2030 Érd, Fehérvári út 67. Postacím: 2031 Érd, Pf.: 55.
Adószám: 10819067-2-13
Telefon: +36 (23) 500-000
E-mail: beszerzes@erdivizmuvek.hu



Ajánlattételi felhívás

Iktatószám: BER –573 /1/2025

Ügyintéző: dr. Kócse Renáta
beszerzes@erdivizmuvek.hu

Tárgy: Ajánlattételi felhívás

Tisztelt Címzett!

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 67., adószám:10819067-2-13, képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató, továbbiakban: ÉTV Kft.) ajánlattételi felhívást intéz az Önök cége felé, az alábbi tárgyban:

„ivóvíz előkezelésére szolgáló berendezés beszerzése és telepítése Diósd 3A jelű víztermelő kúthoz”.

Az ÉTV Kft. 2024-ben elkészítette a Diósd, 3A jelű víztermelő kút rekonstrukcióját melléfúrással. A vízföldtani napló és a próbaszivattyúzás eredményei alapján a kútból kitermelhető víz a hálózatra történő bejuttatás előtt előkezelésre szorul. Az előkezelő technológia részére a kút védőterületén jelenleg nem áll rendelkezésre kezelő épület.

Kérjük a mellékelt mintavételi jegyzőkönyvben szereplő vízminőségi paraméterek alapján a víz előkezelésére szolgáló komplett technológiára ajánlatukat. Kérjük ajánlatukban szerepeltessék azt, hogy az Önök által javasolt technológia elhelyezésére milyen mérettel rendelkező építmény szükséges.

A próbaszivattyúzás eredménye alapján a kútból kitermelhető vízmennyiség: 330 l/perc (19,8 m³/h)

Kezelendő víz adatok

Nyersvíz paraméterek

- Fe: 212 µg/l
- Mn: 11,6 µg/l
- NH₄: 1,53 mg/l
- összes keménység: 14 mg/lCaO

Kezelt víz elvárt összetétele feleljen meg az 5/2023 Kormányrendeletben foglalt előírásoknak.

- Fe < 200 µg/l
- Mn < 50 µg/l
- NH₄ < 0,5 mg/l
- összes keménység: 50-350 mg/lCaO között

A tervezett technológia kiépítése után a beadagolási pontnál folyamatirányító rendszerbe (Webscada 7.0) történő integrálás lehetőségét kérjük biztosítani.



Érd és Térsége Víziközmű Kft.
2030 Érd, Fehérvári út 67. Postacím: 2031 Érd, Pf.: 55.
Adószám: 10819067-2-13
Telefon: +36 (23) 500-000
E-mail: beszerzes@erdivizmuvek.hu



Kérjük adják meg a tervezett technológiához, hogy a kezelő épületben milyen üzemi körülmények biztosítása szükséges (hőmérséklet, páratartalom, stb.), kérjük tüntessék fel azt, hogy a tisztítástechnológiához milyen vegyszer helyszínen tartása szükséges (klórgáz, hypoklorit sav, stb.)

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy:

- nem áll csőd- felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt;
- elfogadja az ajánlatkérésben megfogalmazott feltételeket;
- rendelkezik a felhívásban foglaltak teljesítésére alkalmas berendezéssel, amely megfelel minden vonatkozó jogszabályi, szabványossági, víziközmű-szolgáltatásban alkalmazhatósági előírásnak és az erre vonatkozó hatósági engedélyeket mellékeli;
- nyilatkozzon a vállalt jótállási időről, feltételekről;
- nyilatkozzon a teljesítés vállalt határidejéről;
- nyilatkozzon arról, hogy a szükséges szervizháttért biztosítani tudja;
- nyertesség esetén vállalja a szerződéskötést;
- rendelkezik a megfelelő dokumentációkkal (kezelési, üzemeltetési, stb...) a berendezés, amelyet megrendelés esetén átad Ajánlatkérő részére;
- szerződéskötés esetén a berendezés kezelésére vonatkozóan oktatást tart és kezelési utasítást ad át;
- nyilatkozzon arról, hogy a vízbiztonsági üzemeltetési engedélyezési eljárás során az engedély megszerzéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentációt átadja.

Amennyiben ajánlatukat ilyen tartalommal nem tudják megtenni úgy kérem, hogy ezt jelezzék a dokumentumban.

Fizetési mód: Számla ellenében, banki átutalással, a számla átvételétől számított 15 napon belül.

Az ajánlatok értékelési szempontja: Az ajánlatok elbírálása tárgyalás nélkül történik.

A pályázat eredményéről a résztvevő elektronikus úton kap értesítést.

Amennyiben élni kívánnak az ajánlatadás lehetőségével, úgy kérjük, hogy a fentiekben foglaltaknak megfelelően legkésőbb **2025. 06. 06. 10.00 óráig** szíveskedjenek megküldeni megtisztelő ajánlatukat e-mailben, az aláírásra jogosult kézjeggyel ellátva, pdf formátumban a beszerzes@erdivizmuvek.hu címre.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a beadási határidőt követően benyújtott ajánlatokat – a meghosszabbított határidő esetét kivéve – nem áll módunkban elfogadni.



Érd és Térsége Víziközmű Kft.
2030 Érd, Fehérvári út 67. Postacím: 2031 Érd, Pf.: 55.
Adószám: 10819067-2-13
Telefon: +36 (23) 500-000
E-mail: beszerzes@erdivizmuvek.hu



A felhívással kapcsolatban felmerült kérdéseket, illetve a kiegészítő tájékoztatási igényt e-mail útján lehet feltenni a beszerzes@erdivizmuvek.hu e-mail címre megküldve.

Jelen felhívás nem keletkeztet az Ajánlatkérőre vonatkozóan semminemű kötelezettséget, így az Ajánlatkérő kiköti a Ptk. 6:74.§ (2) bekezdésében biztosított jogát, ebből eredően az eljárás nem jár megrendelési és/vagy szerződéskötési kötelezettséggel. Az árajánlat megtételének költségei az Ajánlattevőt terhelik.

Megtisztelő ajánlatukat ezúton is köszönjük!

Kelt: Érd, 2025.05.29.