

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C, adószám: 10819067-2-13, képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató) ajánlattételi felhívást intéz az Ön cége Felé **"aknavízmérők beszerzése a 2021-es évre"** tárgyban

A 2021-es évre vonatkozó várható vízmérő felhasználásunk az alábbi bontásban várható:
DN13 5.000 db. igény esetén lehívható **további 20% opció.**

Azonban a 2021-es évben további aknavízmérőkre is szükségünk lesz, azonban csak egy becsült darabszámokat tudunk megadni: **DN20 ~ 30 db. | DN30 ~ 10 db.**

Ajánlatukban legyenek szívesek feltüntetni a különböző méretű vízmérők egységárát, továbbá a vízmérőhöz használható impulzusadó egységárát is külön tételként.

Ajánlattevőnek csatolnia kell a megajánlott ivóvízmérő leírását, amely tartalmazza azok műszaki-technikai felszereltségét és jellemzőit - legalább kitérve az alkalmassági minimumkövetelmények alatt felsorolt műszaki jellemzőkre

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme magyar forint (HUF). Az Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés esetén, az ellenérték kifizetését igazolt teljesítés alapján, számla ellenében teljesíti 15 napos fizetési határidővel.

A mérőknél az **ajánlati ár képzésénél vegye figyelembe** az ajánlattevő, hogy az ajánlatkérő minden egyes új ivóvízmérő leszállítását követően 1-1 db különböző típusú, gyártmányú, 2021-ben lejáró hitelesítésű ivóvízmérőt ad tulajdonba az ajánlattevőnek. Amennyiben az ajánlattevő úgy teszi meg az ajánlatát, hogy igényt tart az ajánlatkérő által felajánlott használt ivóvízmérőkre, úgy **nyilatkozatban meg kell adni** az 1 darabra vonatkoztatott átlagos beszámítási nettó értéket.

Alkalmassági minimum követelmények:

- fehér (vagy erősen világos) alapon fekete (vagy erősen sötét) számokkal a kijelzőjén a jól olvashatóság érdekében,
- jól olvasható, nem eltávolítható gyári számmal,
- visszacsapó szeleppel,
- kijelzőjén párasodás mentes kivittel, vagy páratörő karral,
- az mérő- és kijelző-szerkezete mágnesre nem reagáló tulajdonsággal,
- a mérőház nem rendelkezik olyan mechanikai feszültség ellenálló képességgel, amely által elviseli az acélsövek közé történő beépítésből származó hőtágulási és a szükséges mértékig felmerülő szerelési feszültségeket,
- impulzus jeladásra alkalmas kivittel,
- pontossága legalább MID hitelesítésű R160 legyen.
- minimum 5 l/h indulási érzékenységgel,
- olyan külső geometriai mérettel, hogy beférjen az ajánlatkérőnél rendszeresített műanyag biztonsági dobozba. (igény esetén társaságunk biztosít mintapéldányt a plombadobozra vonatkozóan)

-A vízmérő mérőeszköz 2021-es hitelesítésű legyen. A mérőn elhelyezett tanúsító jelen látható évszámot követő nyolcadik év végéig tekintendők hitelesnek (a mellékvízmérő hitelesítési évét a MKEH (előzőleg OMH) vagy az Európai Unió plombajelzése mutatja). A hitelesítési idő lejáratáig a MKEH plombaszinór ellenálló képessége a várható környezeti

hatásoknak megfelelő anyagminőségű legyen.

Értékelési szempont: Ajánlatkérő az összességében legkedvezőbb alapján értékeli az érvényes ajánlatokat.

Ajánlatukat e-mailben szíveskedjenek megküldeni a beszerzes@erdivizmuvek.hu címre pdf. formátumban, az aláírásra jogosult kézjeggyével ellátva.

Amennyiben élni kívánnak az ajánlatadás lehetőségével, úgy kérem, hogy a fentiekben foglaltaknak megfelelően legkésőbb: 2020.12.07. 11:00 óráig szíveskedjenek megküldeni megtisztelő ajánlatukat.

A felhívással felmerült kérdések kapcsán forduljanak hozzánk bizalommal a beszerzes@erdivizmuvek.hu -email címen.

Jelen felhívás nem keletkeztet az Ajánlatkérőre vonatkozóan semminemű kötelezettséget, így az Ajánlatkérő kiköti a Ptk. 6:74.§ (2) bekezdésében biztosított jogát, ebből eredően az eljárás nem jár megrendelési és/vagy szerződéskötési kötelezettséggel.