

Vizsgálatokat végezte:

**Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.**

*Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium*

1044 Budapest, Tímár u. 1.

A NAH által NAH-1-1333/2019 számon akkreditált

vizsgálólaboratórium.

2021 Önkontroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KOI <sub>5</sub> )	Biokémiai oxigénigény (BOI <sub>5</sub> )	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl – N	Összes szervesnitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Hexánál extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2021.11.03	befolyó	8	722	428	83,8	0,04	<0,2	107	83,8	107	11,3	27	326
		elfolyó	7,5	45	<10	0,35	0,05	12,7	1,4	13,1	14,1	0,42	4	13
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	-	35
Pusztázamor, települési szennyvíztisztító telep	2021.11.08	befolyó	7,5	1385	1003	68,6	0,05	0,2	100	68,9	100	12,2	94	548
		elfolyó	7,5	42	<10	4,47	1,46	4,3	6,4	10,2	12,1	1,52	<2	12
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	-	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2021.11.10	befolyó	7,9	804	592	86,4	0,04	<0,2	104	86	105	9,9	19	164
		elfolyó	7,3	45	<10	0,12	0,04	12,4	1,69	12,6	14,2	1,4	<2,0	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2021.11.08	befolyó	8,2	1500	890	97,4	0,05	0,2	127	97,7	126,8	13,9	83	478
		elfolyó	7,5	46	<10	16	0,12	1,3	2,22	1,62	3,68	2,24	<2,0	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35