

Vizsgálatokat végezte:

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Környezetvédelmi Laboratóriuma

2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19.

A NAT által NAT-1-1318/2012 számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

2019 Önkontroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KOl _k) mg/l	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅) mg/l	Ammónia-N mg/l	Nitrit-N mg/l	Nitrát-N mg/l	Kjeldahl – N mg/l	Összes szervetlen nitrogén mg/l	Összes nitrogén ○ mg/l	Összes foszfor mg/l	Hexánál extrahálható anyagok (SZOE) mg/l	összes lebegő anyag mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2019.09.05	befolyó	8,1	1310	456	129	<0,02	<0,5	129	130	130	13,9	53,2	468
		elfolyó	7,8	<30	<10	0,19	0,06	24	1,35	24,3	25,4	2,14	<2,0	<4
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	-	35
Pusztazámor, települési szennyvíztisztító telep	2019.09.09	befolyó	8,2	1510	721	153	<0,02	<0,5	174	153	174	19,8	43,8	606
		elfolyó	7,8	<30	<10	0,86	0,39	12,5	1,81	13,8	14,7	0,72	<2,0	9
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	-	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2019.09.03	befolyó	7,4	1060	642	60	<0,02	<0,5	83,8	60,2	84	11,2	35	324
		elfolyó	7,4	<30	<10	0,09	0,06	17,3	1,57	17,4	18,9	1,63	<2,0	<4
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2019.09.09	befolyó	8,1	989	423	123	<0,02	<0,5	123	123	123	14	48,1	362
		elfolyó	7,7	33,5	<10	0,47	0,15	0	1,12	1,86	2,51	1,34	<2,0	14
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35