

Vizsgálatokat végezte:

ANALAB

Analitikai Laboratóriumi Kft.

4025 Debrecen, Bajcsy -Zsilinszky u. 61.

NAH által NAH-1468/2019 számon akkreditált

vizsgáló laboratórium

2025 Önkontroll mérések			pH	Kémiai oxigénigény (KOI _k)	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl – N	Összes szervetlen nitrogén	Összes nitrogén ○	Összes foszfor	Hexánnal extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisz- tító telep	2025.08.13	befolyó	7,00	583	347	71,1	0,03	0,3	118	71,5	117,8	7,9	11	375
		elfolyó	7,40	36	17	0,14	0,05	30,1	11,1	30,3	41,3	0,11	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	15	35
Pusztazámor , települési szennyvíztisz- tító telep	2025.08.27	befolyó	7,8	622	394	100,7	0,13	0,3	153	101	153,4	9,23	15,3	413
		elfolyó	7,9	56,8	31	2,81	0,16	1,50	21,1	4,5	22,8	0,14	<2	<10
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	15	75
Herceghalom , települési szennyvíztisz- tító telep	2025.08.05	befolyó	7,9	581	349	73,14	0,16	<0,2	113,8	73,3	114	7,18	12,1	403
		elfolyó	7,8	49,7	23	2,55	0,11	4,70	14,8	7,4	19,6	0,3	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisz- tító telep	2025.08.27	befolyó	7,7	763	468	93,2	0,14	0,5	109	93,8	110,0	9,84	15,3	542
		elfolyó	6,9	37,6	24	0,42	0,07	4,50	16,2	5,0	20,8	2,33	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35