

Vizsgálatokat végezte:

**ANALAB**

Analitikai Laboratóriumi Kft.

4025 Debrecen, Bajcsy -Zsilinszky u. 61.

NAH által NAH-1468/2019 számon akkreditált

vizsgáló laboratórium

| 2025 Önkontroll mérések                                     |            |            | pH   | Kémiai<br>oxigénigény<br>(KOI <sub>k</sub> ) | Biokémiai<br>oxigénigény<br>(BOI <sub>5</sub> ) | Ammónia-N | Nitrit-N | Nitrát-N | Kjeldahl – N | Összes<br>szervetlen<br>nitrogén | Összes<br>nitrogén ○ | Összes<br>foszfor | Hexánnal<br>extrahálható<br>anyagok<br>(SZOE) | összes lebegő<br>anyag |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------|----------|--------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                             |            |            |      | mg/l                                         | mg/l                                            | mg/l      | mg/l     | mg/l     | mg/l         | mg/l                             | mg/l                 | mg/l              | mg/l                                          | mg/l                   |
| Törökbálint<br>Téglagyár u.<br>szennyvíztisz-<br>tító telep | 2025.09.09 | befolyó    | 7,60 | 611                                          | 352                                             | 88,8      | 0,07     | 0,2      | 136          | 89,1                             | 135,8                | 8,7               | 19                                            | 416                    |
|                                                             |            | elfolyó    | 7,50 | 33                                           | 15                                              | 0,06      | 0,04     | 21,7     | 11,9         | 21,9                             | 33,6                 | 0,09              | <2                                            | <10                    |
|                                                             |            | határérték | -    | 125                                          | 25                                              | 10        | -        | -        | -            | -                                | 35                   | 2                 | 15                                            | 35                     |
| Pusztazámor<br>, települési<br>szennyvíztisz-<br>tító telep | 2025.09.16 | befolyó    | 7    | 473                                          | 281                                             | 71,49     | 0,04     | 0,3      | 120          | 72                               | 120,6                | 8,17              | 18                                            | 314                    |
|                                                             |            | elfolyó    | 7,8  | 156                                          | 47                                              | 4,46      | 0,01     | 0,90     | 21,9         | 5,4                              | 22,8                 | 0,38              | <2                                            | <10                    |
|                                                             |            | határérték | -    | 200                                          | 50                                              | 5         | -        | -        | -            | -                                | 25                   | 5                 | 15                                            | 75                     |
| Herceghalom<br>, települési<br>szennyvíztisz-<br>tító telep | 2025.09.02 | befolyó    | 8,5  | 527                                          | 329                                             | 66,77     | 0,03     | 0,2      | 107,8        | 67                               | 108                  | 8,33              | 20,2                                          | 519                    |
|                                                             |            | elfolyó    | 7,8  | 42,8                                         | 22                                              | 0,14      | 0,02     | 7,60     | 10,8         | 7,8                              | 18,4                 | 0,3               | <2                                            | <10                    |
|                                                             |            | határérték | -    | 125                                          | 25                                              | 10        | -        | -        | -            | -                                | 35                   | 5                 | 5                                             | 35                     |
| Sóskút,<br>települési<br>szennyvíztisz-<br>tító telep       | 2025.09.16 | befolyó    | 7,7  | 872                                          | 498                                             | 126,23    | 0,13     | 0,2      | 153          | 126,6                            | 153,2                | 10,8              | 12,9                                          | 359                    |
|                                                             |            | elfolyó    | 7,7  | 50,6                                         | 22                                              | 0,84      | 0,09     | 2,90     | 18,1         | 3,0                              | 21,1                 | 3,16              | <2                                            | <10                    |
|                                                             |            | határérték | -    | 125                                          | 25                                              | 10        | -        | -        | -            | -                                | 35                   | 5                 | 5                                             | 35                     |